

(статья от 10.04.2024)

Прокуратурой Черемисиновского района проведена проверка пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Прокуратурой Черемисиновского района Курской области в текущем году проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также о пожарной безопасности, в ходе которой в деятельности 3-х общеобразовательных учреждений Черемисиновского района выявлены нарушения требований законодательства.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Прокуратурой района установлено, что тремя образовательными учреждениями безопасные условия для обучения несовершеннолетних не созданы.

В нарушение положений Правил противопожарного режима в Российской Федерации на момент проверки огнетушители располагались не на специальных подставках из негорючих материалов, а находились на полу; на корпусах огнетушителей отсутствовали порядковые номера.

По результатам проверки 3 виновных должностных лица по постановлениям прокурора района привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь в адрес директоров трех образовательных учреждений внесены представления, в настоящее время нарушения устранены.